

屋外広告物の安全点検項目

(1) 基礎

- ①上部構造の全体の傾斜、ぐらつき
- ②基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常

(2) 支持部

- ① 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化
- ②鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間
- ③鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落

(3) 取付部

- ①アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形
- ②ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化
- ③取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常

(4) 広告板・文字

- ①広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび
- ②広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落
- ③枠組み部材の破損、ねじれ

(5) 照明装置

- ①蛍光灯・照明灯・LEDの不点、ネオン管の不発光
- ②照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水
- ③ネオン管・サポート類の破損
- ④ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良

(6) 分電盤

- ①分電盤の腐食、破損
- ②電源配線経路の腐食、破損
- ③安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷

(7) その他

- ①避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷