

球磨川上流流域下水道指定管理者 平成30年度 管理運営評価票

所管部課：土木部下水環境課

**I 施設の管理概要**

指定管理者名	九州テクニカル・球磨清掃公社委託業務共同企業体		
指定期間	平成29年4月1日から令和4年3月31日まで		
施設概要	設置目的	生活環境の改善と公共用水域の水質の保全を図る	
	施設区分	下水道法第25条の2の規定に基づき錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町及び水上村を区域とする下水処理施設（処理場1箇所、ポンプ場3箇所、幹線管渠34.4km、全体計画処理面積1,435.8ha）	
指定管理料	193,547,003円		

**II 管理運営の評価**

1 管理業務の水準の評価

管理業務の水準を表す指標	目標値	実績値	備考
別紙のとおり			
【点検・調査結果及び評価】 流入水量1m <sup>3</sup> 当たり発生汚泥、消費エネルギー及び温室効果ガスはここ数年増加傾向にあったが、平成30年度は平成29年度に比べ減少している。本業務の最重要指標である放流水質におけるBOD・COD等の管理目標値は達成。業務全体としては適正な維持管理を行っているものと認める。			

2 管理業務実施状況

① 施設維持管理業務実績

作業項目	実施日		内容	
施設清掃・緑地管理	日常清掃	245日	1～2人	再委託分を含む
施設の保守・点検	日常点検	357日	1人	
保安・警備				再委託にて実施
施設の運転操作監視		365日	1～2人	
水量・汚泥計量、成分分析等		245日	1～2人	再委託分を含む
汚泥沈砂等処理		242日	1～2人	再委託分を含む
排ガス悪臭騒音等計測				再委託にて実施
運転データ等記録保管		365日	1人	

【点検・調査結果及び評価】  
各作業項目は、適正な日数と人員により実施されており、良好であると認める。

### 3 管理経費の収支状況

① 収入		
項目	内 訳	金額(円)
指定管理料	流域下水道の運転操作、維持管理、簡易な修繕等	193,547,003
合 計		193,547,003
	収入未済額	0
	うち利用料金収入分	0

② 支出		
項 目	内 訳	金額(円)
運転管理費	需用消耗品・車両費・損害保険費 委託業務共同企業体構成企業における留保分（構成企業からの従業員派遣費に相当）を含む	63,851,352
ユーティリティ		36,412,484
分解整備工事費		37,439,280
小修繕費		7,588,985
業務委託費	汚泥運搬処分、電気計装設備点検等	41,812,612
薬品費	脱水助剤費等	4,930,200
普及啓発費		1,512,090
合計		193,547,003
【点検・調査結果及び評価】 管理経費は、県の委託料の範囲内で執行されており、良好であると認める。		

### 5 意見・苦情等の対応

利用者からの意見・苦情等	改 善 状 況
該当なし	
【調査結果及び評価】 —	

### 6 昨年度の評価で、改善を指摘した事項に対する対応

指 摘 事 項	改善内容・結果
該当なし	
【調査結果及び評価】 —	

### 7 その他

住民や児童学生等の施設見学等を受け入れ、浄化センターのしくみ等にとどまらず、下水道の役割や下水道整備の重要性の説明を交えたり、地域住民を対象とした他地域の下水道浄化センターへのバスツアー等を実施するなど、本県が取り組む生活排水対策に係る普及啓発活動への貢献も評価できる。

I 管理業務の水準の評価(球磨川上流流域下水道)

指標名		目標値	実績値	備考	
放流水質		管理目標数値	平成30年度実績平均値		
BOD(mg/l)		2.5以下	1.2		
COD(mg/l)		6以下	4.8		
SS(mg/l)		3以下	1.6		
大腸菌群数(個/cm <sup>3</sup> )		10以下	1		
透視度(cm)		99以上	>100		
窒素含有率(mg/l)		10以下	1.3		
リン含有率(mg/l)		1.5以下	1.1		
発生活泥削減量(率)		平成29年度	平成30年度	30年度-29年度	
ケーキ量(t/年)		1996.5	1888.6	-107.9	
流入水量(m <sup>3</sup> /年)		2,596,146	2,632,462	36,316	
1m <sup>3</sup> の量(g/m <sup>3</sup> )		769	717.4	-51.6	
エネルギー削減量(率)		平成29年度	平成30年度	対前年度比	
浄化センター電気使用量(kWh/年)		1,374,210	1,343,370	-2.00%	
免田ポンプ場電気使用量(kWh/年)		126,402	125,462		
錦ポンプ場電気使用量(kWh/年)		32,142	34,298		
多良木ポンプ場電気使用量(kWh/年)		89,984	95,672		
マンホールポンプ場電気使用量(kWh/年)		193,178	204,744		
合計(kWh/年)		1,815,916	1,803,546		
流入水量(m <sup>3</sup> /年)		2,596,146	2,632,462		
原単位(kWh/m <sup>3</sup> )		0.699	0.685		
CO <sub>2</sub> 排出量		平成29年度	平成30年度		-2.07%
流入下水量		m <sup>3</sup> /年	2,596,146		
電気 係数:0.555	浄化センター	kWh	1,374,210	1,343,370	
		CO <sub>2</sub> kg	762,686	745,570	
	免田中継ポンプ場	kW	126,402	125,462	
		CO <sub>2</sub> kg	70,153	69,631	
	錦中継ポンプ場	kWh	32,142	34,298	
		CO <sub>2</sub> kg	17,839	19,035	
	多良木中継ポンプ場	kWh	89,984	95,672	
		CO <sub>3</sub> kg	49,941	53,098	
	マンホールポンプ場	kWh	193,178	204,744	
		CO <sub>2</sub> kg	107,214	113,632	
合計	CO <sub>2</sub> kg	1,007,833	1,000,968		
LPG 係数:3.00	浄化センター	Kg/年	23	20	
		CO <sub>2</sub> kg	69	60	
A重油 係数:2.71	浄化センター	L/年	185	208	
		CO <sub>2</sub> kg	501	564	
	免田中継ポンプ場	L/年	46	56	
		CO <sub>2</sub> kg	125	152	
	錦中継ポンプ場	L/年	41	29	
		CO <sub>2</sub> kg	111	79	
	多良木中継ポンプ場	L/年	60	60	
		CO <sub>3</sub> kg	163	163	
合計	CO <sub>2</sub> kg	900	957		
高分子凝集剤 係数:6500	浄化センター	t/年	2.6	2.6	
		CO <sub>2</sub> kg	16,900	16,900	
ガソリン 係数:2.32	浄化センター	L/年	839.57	634.36	
		CO <sub>2</sub> kg	1,948	1,472	
CO <sub>2</sub> 合計		kg/年	1,027,650	1,020,357	
流入下水比		kg/m <sup>3</sup>	0.3958	0.3876	
見学者数の増減(率)		過去3年間の平均	平成30年度	増加率	
		434	493	13.6%	
クレーム数の増減		平成29年度	平成30年度		
		0件	0件		