

工 種	項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準	
15 頭 首 工 事	1 本体	1 基準高(V)	⊕ 20	⊕ 30	構造図の寸法標示箇所 を測定する。
		2 幅 (B)	天端幅等 ⊕ 20	⊖ 30	
			エプロン部 ⊕ 40	⊖ 60	
		3 厚 さ(T)	⊕ 30 ⊖ 20 導流壁、エプロン部等	⊖ 30	
		4 高 さ(H)	⊕ 30 ⊖ 20 導流壁等	⊖ 30	
	5 長 さ(L)	⊕ 100 ⊖ 65 導流壁、エプロン部	⊖ 100		
	2 護床ブ ロック (異形ブ ロック)	1 基準高(V)	⊕ 100	⊕ 150	基準高については施工 面積 100 m ² につき1箇 所の割合で測定する。 上記未満は2箇所測定 する。
2 面 積(A)			⊖ 0.2%		

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、 2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、幅、厚さ、高さ、長さ		
基準高で 20 点以上のも の	左記のも で 20 点未満 のもの	—		