

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 第2条第1号に規定する公衆電話台 | 公衆電話を設ける場合には、そのうち1以上は、車いす使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮したものとすること。 |
| 3 第2条第1号に規定する券売機 | 券売機を設ける場合には、そのうち1以上は、次によること。 (1) 表示、金銭投入口、操作盤及び取出口は車いす使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮したものとすること。 (2) 点字表示を行う等により視覚障害者が円滑に利用できるものとすること。 |
| 4 第2条第1号に規定するカウンター又は記載台 | カウンター又は記載台を設ける場合には、そのうち1以上は、車いす使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮したものとすること。 |
| 5 第2条第1号に規定する避難誘導灯 | 避難用の誘導灯を設ける場合には、点滅型誘導音装置付き誘導灯その他視覚障害者及び聴覚障害者に対応した誘導灯とすること。 |
| 6 第2条第2号に規定する客室 | 1以上の客室は、次によること。 (1) 車いすの移動及び転回に支障のないよう十分な床面積を確保すること。 (2) 床は、滑りにくい仕上げとし、かつ、段を設けないこと。 (3) 非常時に避難しやすい場所に設けること。 (4) 車いす使用者に対応した浴室又はシャワー室、洗面所及び便房を設けること。 (5) 視覚障害者及び聴覚障害者に対応した非常警報装置を設けること。 |
| 7 第2条第3号に規定する客席 | 客席は、次によること。 (1) 客席には、車いす使用者用客席を1以上設けること。 (2) 車いす使用者用客席は、次によること。 ア 1席当たりの幅は、90センチメートル以上とし、かつ、奥行は、120センチメートル以上とすること。 イ 床は、滑りにくく、平たんに仕上げること。 ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 エ 客席の出入口から容易に到達でき、かつ、避難しやすい場所に設けること。 (3) 客席の出入口から車いす使用者用客席に至る通路は、幅員を120センチメートル以上とし、当該通路に高低差がある場合においては、次によること。 ア 傾斜路及びその踊場を設けること。 イ 傾斜路及びその踊場の幅は、内法を120センチメートル（段を併設するものにあつては、90センチメートル）以上とすること。 ウ 傾斜路の勾配は、12分の1（当該傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあつては、8分の1）を超えないこと。 エ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあつては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 オ 傾斜路及びその踊場には、手すりを設けること。 カ 傾斜路及びその踊場の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 キ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する通路との色の明度の差が大きい色とすること等により容易に識別しやすいものとすること。 |
| 8 第2条第4号に規定する更衣室 | 多数の者が利用する更衣室以外に、次の設備を備えた更衣室を1以上設けること。 (1) 車いす使用者が円滑に通過できる構造の出入口 (2) 更衣用のいす又はベッド (3) 車いす使用者に対応したシャワー設備 |

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (4) 車いす使用者に対応した洗面台 (5) ロッカー (6) 非常呼出し装置 |
| 9 第2条第5号に規定する休憩場所等 | 休憩場所等は、次によること。 (1) 個室の授乳場所又は外部から見通すことができないようにするためのカーテン等を備えた授乳場所を1以上設けること。 (2) (1)の授乳場所には、次の設備を設けること。 ア 授乳用のいす イ 幼児用いすその他これに類する設備 ウ 乳幼児用ベッドその他これに類する設備 エ 流し台等 オ 汚物入れ |
| 10 第2条第6号に規定するレジ通路 | レジ通路を設ける場合には、そのうち1以上は、次によること。 (1) 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。 (2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (3) 床面は、水平とすること。 |

第2 公共的施設における整備施設に係る整備基準
 その1 道路に関する整備基準

| 整備施設 | 整備基準 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2条第7号に規定する歩道 | (1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。 (2) 歩道の巻込み部分、歩道が横断歩道と接する部分及び横断歩道が中央分離帯を横切る部分の段差を切り下げること。 (3) 平たんとし、かつ、滑りにくく、水はけのよいものとする。こと。 (4) 歩道に排水溝を設ける場合には、排水溝のふたは、車いすのキャスター及び杖等が溝に落ち込まないものとする。こと。 (5) 歩道のうち横断歩道橋の昇降口、視覚障害者の歩行が多いもの、公共の交通機関の駅等と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶもの及び視覚障害者用信号付加装置の設置されている横断歩道に接するものにおいて、必要に応じて視覚障害者誘導用ブロックを次により敷設すること。 ア 周囲の部材との色の明度の差が大きい色の部材その他の周囲の部材と容易に識別しやすい部材を使用すること。 イ 耐久性のあるもので、滑りにくい材質のものを使用すること。 |

その2 公園、緑地、広場又は休憩所に関する整備基準

| 整備施設 | 整備基準 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 第2条第8号に規定する出入口 | 1以上の出入口は、次によること。 (1) 幅は、120センチメートル以上とすること。 (2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |
| 2 第2条第8号に規定する園路 | (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で、平たんに仕上げる。こと。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、第3号に規定する整備基準の(1)から(4)までの規定の例による。こと。 (3) 園路に設けられる傾斜路及びその水平部分は、別表第2第1の表の第7号に規定する整備基準の(3)イからキまでの規定の例による。こと。 ただし、「踊場」とあるのは「水平部分」と、「通路」とあるのは「園路」とする。 (4) 第1号の各出入口又は車いす使用者用駐車施設と接続する園路のうち、それぞれ1以上の園路は、次による。こと。 ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合においては、別表第2第1の表の第7号に規定する整備基準の(3)イからキまでに規定する傾斜路及びその水平部分又は |

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>段差解消機（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第129条の3第2項第1号の国土交通大臣が定める構造方法に適合する昇降機をいう。）を設けること。</p> <p>ウ 園路を横断する排水溝のふたは、車いすのキャスター及び杖等が落ち込まないものとする。</p> <p>エ 砂利敷としないこと。</p> <p>(5) 各出入口と接続する園路のうち1以上の園路は、次によること。</p> <p>ア 視覚障害者を誘導するための部材（周囲の部材との色の明度の差が大きい色の部材その他の周囲の部材と容易に識別しやすい部材に限る。以下「誘導用部材」という。）を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。</p> <p>イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する園路及び水平部分には、視覚障害者の注意を喚起するための部材（周囲の部材との色の明度の差が大きい色の部材その他の周囲の部材と容易に識別しやすい部材に限る。以下「注意喚起用部材」という。）を敷設すること。</p> <p>ウ 砂利敷としないこと。</p> |
| <p>3 第2条第8号に規定する階段</p> | <p>(1) 高さが75センチメートルを超える階段にあっては、手すりを設けること。</p> <p>(2) 主たる階段は、回り階段でないこと。</p> <p>(3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。</p> <p>(4) 踏面の色をけあげとの色の明度の差が大きいものとする。こと等により段を容易に識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。</p> <p>(5) 階段の上端に近接する園路及び踊場の部分には、注意喚起用部材を敷設すること。</p> |
| <p>4 第2条第8号に規定する駐車場</p> | <p>(1) 車いす使用者用駐車施設を1以上設けること。</p> <p>(2) 車いす使用者用駐車施設は、次によること。</p> <p>ア 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から当該車いす使用者用駐車施設までの通路（(3)に規定する駐車場内の通路に限る。）の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。</p> <p>イ 幅は、350センチメートル以上とすること。</p> <p>ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。</p> <p>(3) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設までの駐車場内の通路は、第2号に規定する整備基準の(1)及び(4)の規定の例によること。</p> |
| <p>5 第2条第8号に規定する案内標示</p> | <p>案内標示は、別表第2第1の表の第1号に規定する整備基準の例によること。ただし、「建築物内の目的の場所」とあるのは、「公園等内の主要な施設」とする。</p> |

その3 路外駐車場に関する整備基準

| 整備施設 | 整備基準 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 第2条第9号に規定する駐車施設</p> | <p>(1) 路外駐車場には、車いす使用者用駐車施設を1以上設けること。</p> <p>(2) 車いす使用者用駐車施設は、次によること。</p> <p>ア 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から当該車いす使用者用駐車施設までの通路（(3)に規定する駐車場内の通路に限る。）の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。</p> <p>イ 幅は、350センチメートル以上とすること。</p> <p>ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。</p> |